



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ", Место нахождения: 429570, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ Р-Н, Г. МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ. НИКОЛАЕВА, Д.93, ОГРН: 1042135001600, Номер телефона: +7 8005552124, Адрес электронной почты: info@mpkabel.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОЧЕИХИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

заявляет, что Провода и шнуры для присоединения электрических машин и приборов с медными жилами, в том числе медными лужеными, в количестве от 2 до 5, номинальным сечением от 0,35 мм² до 10,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести, в том числе пониженной пожарной опасности, в том числе повышенной холодостойкости, на номинальное напряжение до 380/660 В, марок: ШВП; ШВВП; ШВВПз; ШВВПнг(А); ШВВПнг(А)-LS; ШВВПнг(А)-LS; ШВЛ; ШВЛнг(А); ШВЛнг(А)-LS; ПВС; ПВСнг(А); ПВСнг(А)-LS; ПВСП; ПВСПнг(А); ПВСПнг(А)-LS

, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ", Место нахождения: 429570, РОССИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ Р-Н, Г. МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ. НИКОЛАЕВА, Д.93, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 429570, РОССИЯ, Чувашия Чувашская Республика -, р-н Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул Николаева, д.93

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.32.13-015-71025920-2025 «ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380/660 В»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499509

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола 6459/0325 выдан 20.03.2025

испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении компетенции № МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВКО,

действительно до 31.12.2025 г.).

"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 7399-97, Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия;

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.03.2030
включительно



(Handwritten signature)
(подпись)

М.П.

КОЧЕИХИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.04517/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

25.03.2025