



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01146/21

Серия **RU** № **0201320**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АБ53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258
Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 429570, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93
Основной государственный регистрационный номер 1042135001600.
Телефон: 74993462124 Адрес электронной почты: info@mpkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 429570, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93

ПРОДУКЦИЯ Кабели гибкие бытовые, с медными жилами, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 0,35 до 16,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети номинальным переменным напряжением 220/380 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 700 В, марки КГБ.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3544-001-71025920-2005 «Кабели гибкие бытовые».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 10160ИЛНВО, 10161ИЛНВО от 10.06.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ППБ-462/06-2021 от 17.06.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 25.05.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» руководства по эксплуатации
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" статья 4, статья 5. "Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей", ТУ 3544-001-71025920-2005 "Кабели гибкие бытовые". ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2. Срок службы кабелей при соблюдении условий монтажа и эксплуатации не менее 15 лет при стационарной прокладке в помещениях и не менее 10 лет в остальных условиях эксплуатации. Срок хранения указан в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Условия хранения в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2021

ПО 23.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



М.П.

Танасенков Максим Владимирович

(Ф.И.О.)

Бужачева Диана Шамильевна

(Ф.И.О.)